

**GPK Głogów Sp. z o.o.**  
Ul. Przemysłowa 7a  
67-200 Głogów  
Tel. + 48 76 726 56 56  
sekretariat@gpkglógow.pl  
www.gpkglógow.pl

DZ/132/2024/130

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  
**„Remont zbiorników na odcieki nr 1 i 2 (instalacja stabilizacji biologicznej odpadów zielonych) w obiektach należących do GPK Głogów Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej 3” – nr sprawy: DZ/106/2024**

Zamawiający przekazuje poniżej treść wyjaśnień na wniesione zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie dystansów na płytach PEHD w formie dospawywania do płyt wstępnie przygotowanych elementów czy jest to wykluczone?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zastosowania płyt, w których dystanse zostałyby dospawane w procesie dalszej obróbki.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Inwestor dopuszcza demontaż górnych pokryw w zbiornikach i dostarczenie płyty prefabrykowanej zgodnie z wytycznymi, które otrzymamy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada przy aktualnej ocenie stanu technicznego konieczności wymiany monolitycznej płyty stropowej.

Rozbiórka stropu i zastosowanie płyt prefabrykowanych zmieniloby układ statyczny konstrukcji zbiornika oraz jest to trudne do wykonania w pomieszczeniu zamkniętym przy czynnych instalacjach, a więc wiązałoby się z dodatkowymi, nieuzasadnionymi kosztami wykonania.

**Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ nie ulegają zmianie.**

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.**

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
GPK Głogów Sp. z o.o.  
*Daniel Stawecki*

**PREZES ZARZĄDU**  
GPK Głogów Sp. z o.o.  
*Zbigniew Rybka*  
.....  
(Zamawiający)