

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkglowow.pl
www.gpkglowow.pl

DZ/164/2026/ 687

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Zakup i dostawa złoża biofiltracyjnego wraz z usługą kompleksowej wymiany złoża i pracami dodatkowymi przy przygotowaniu biofiltra do użytkowania” – DZ/41/2026

Zamawiający przekazuje poniżej treść wyjaśnienia na wniesione zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania i zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie parametrów wymaganej biomasy biofiltracyjnej.

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano:

- warstwa I – karpina o frakcji ok. 200–300 mm,
- warstwa II – karpina z korą o frakcji ok. 100–150 mm.

Jednocześnie w dalszej części dokumentacji, w specyfikacjach technicznych materiałów biofiltracyjnych, wskazano:

- dla warstwy I: „frakcja drzewna 300”,
- dla warstwy II: „karpina z korą sosnową 80–100”.

Powyższe zapisy mogą być interpretowane jako odmienne wymagania dotyczące granulacji/frakcji materiału biofiltracyjnego.

W związku z tym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, jakie frakcje materiału należy przyjąć do wyceny i realizacji zamówienia, tj.:

1. Czy dla warstwy I należy przyjąć frakcję 200–300 mm zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, czy frakcję „300” zgodnie ze specyfikacją techniczną?
2. Czy dla warstwy II należy przyjąć frakcję 100–150 mm zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, czy frakcję „80–100” zgodnie ze specyfikacją techniczną?
3. W przypadku rozbieżności prosimy o wskazanie, który zapis jest wiążący na etapie przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia.

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w celu przygotowania porównywalnych ofert przez wszystkich wykonawców.

W związku z powyższym, prosimy jednocześnie o przełożenie terminu składania oferta do 19.06.2026 r.?

GPK Głogów Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

Tel. + 48 76 726 56 56

sekretariat@gpkglowow.pl

www.gpkglowow.pl

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prawidłowe frakcje materiału biofiltracyjnego, które należy przyjąć na etapie przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia, wynoszą:

dla warstwy I – karpina o frakcji ok. 200–300 mm,

dla warstwy II – karpina z korą o frakcji ok. 100–150 mm.

Powyższe wymagania są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ oznaczenia:

- „FRAKCJA DRZEWNA 300”
- „KARPINA Z KORA SOSNOWA 80–100”

stanowią omyłki redakcyjne.

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje zapis dotyczący ilości usuwanego wyeksploatowanego materiału filtracyjnego. Ilość materiału przeznaczony do usunięcia ma charakter szacunkowy i może być mniejsza od pierwotnej objętości biofiltra wynoszącej ok. 535m³, co wynika z naturalnego osiadania oraz biodegradacji materiału podczas eksploatacji.

W związku z powyższym zmianie ulega treść Rozdziału III „Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ w pkt 2 lit. b), e) i f), w tym odpowiednich specyfikacji technicznych materiałów biofiltracyjnych, w następującym zakresie:

1. Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 2 lit. b) SIWZ

Było:

Mechaniczne i ręczne usunięcie wyeksploatowanego złoża z biofiltra (ok. 50% z pierwotnej ilości ok. ~600 m³ – ubytki kubatury materiału filtracyjnego) do podstawionych kontenerów lub we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Otrzymał brzmienie:

Mechaniczne i ręczne usunięcie wyeksploatowanego złoża z biofiltra do podstawionych kontenerów lub we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Ilość usuwanego materiału ma charakter szacunkowy i może być mniejsza od pierwotnej objętości biofiltra wynoszącej ok. 535 m³ (obecnie stanowi to ok. 50 % pierwotnej objętości kubatury materiału filtracyjnego – degradacja złoża).

GPK Głogów Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

Tel. + 48 76 726 56 56

sekretariat@gpkglowow.pl

www.gpkglowow.pl

2. Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 2 lit. e) SIWZ

Było:

karpina jako warstwa podporowa zapewniająca właściwy przepływ powietrza w urządzeniu – frakcja drzewna „300” – zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną

Otrzymuje brzmienie:

karpina jako warstwa podporowa zapewniająca właściwy przepływ powietrza w urządzeniu – frakcja drzewna ok. 200–300 mm – zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną

3. Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 2 lit. e) SIWZ – Specyfikacja techniczna materiału biofiltracyjnego – karpina

Było:

ZŁOŻE KORZENIOWE – FRAKCJA DRZEWNA „300” – materiał filtracyjny

Otrzymuje brzmienie:

ZŁOŻE KORZENIOWE – FRAKCJA DRZEWNA „200–300 mm” – materiał filtracyjny

Pozostałe parametry techniczne materiału pozostają bez zmian.

4. Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 2 lit. f) SIWZ

Było:

karpina, zrębki oraz kora sosnowa jako właściwa warstwa wypełnienia – frakcja karpina z korą „80–100” zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną

Otrzymuje brzmienie:

karpina, zrębki oraz kora sosnowa jako właściwa warstwa wypełnienia – frakcja karpina z korą ok. 100–150 mm zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną

5. Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 2 lit. f) SIWZ – Specyfikacja techniczna materiału biofiltracyjnego – karpina z korą drzewną (sosna)

Było:

ZŁOŻE – KARPINA Z KORĄ SOSNOWĄ „80–100”

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkglogow.pl
www.gpkglogow.pl

Otrzymuje brzmienie:

ZŁOŻE – KARPINA Z KORA SOSNOWA „100–150 mm”

Pozostałe parametry techniczne materiału pozostają bez zmian.


Jednocześnie Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy dotyczącego zmiany terminu składania ofert.

W związku z powyższym zmianie ulegają terminy obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu:

- Termin składania ofert: do dnia 19.06.2026 r. do godz. 11:00
- Termin wpłaty wadium: do dnia 19.06.2026r. do godz. 11:00
- Termin przesłania hasła umożliwiającego rozszyfrowanie (w przypadku ofert nadesłanych drogą mailową): do dnia 19.06.2026 r. do godz.: 11:30.
- Termin otwarcia ofert: 19.06.2026 r. godz. 11:30

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

PROKURENT
GPK Głogów Sp. z o.o.

Anna Szryniarz

Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
GPK Głogów Sp. z o.o.

Zbigniew Rybka